



Администрация Прохоровского района
Белгородской области

МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Прохоровского
района»

№ 583 от 04.10.2023

309000, пгт Прохоровка
ул. Советская 57а
тел. факс (847242) 2-30-40
эл. почта (mbukcsnprohorovka@mail.ru)

Начальнику
отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по
Прохоровскому району
(Главный государственный инспектор
по пожарному надзору
по Прохоровскому району)

Старченко М.В.

Уважаемый Максим Витальевич!

Во исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.04.2023г. № 2304/18-31/5-П/ПВП муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района» сообщает, что проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения	Информация об устранении
1	На объекте защиты не хранится документация на систему противопожарной защиты	09.10.2023	Выполнено. На объекте имеются документы на систему противопожарной защиты (копия прилагается)
2	Не предоставлена документация, подтверждающая пределы огнестойкости изделий и материалов в помещении пристройки	09.10.2023	Выполнено. Выполнены строительные работы по ремонту помещения пристройки из огнестойкого материала (фото прилагается)
3	В помещении пристройки отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	09.10.2023	Выполнено. В помещении пристройки установлен автоматический пожарный извещатель (фото прилагается)

Директор МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Прохоровского района»

И.В. Карпова